

Företagsnamn:		
<b>CHECKLISTA INTERN BRANDSKYDDSKONTROLL</b>		
Upprättad:	Godkänd:	Reviderad:

Inför kontrollen kan befintliga utrymningsplaner/planritningar utgöra en bra hjälp. Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på avsedd plats. Checklistan kan behöva kompletteras beroende av verksamhetens riskbild.

**Kontrolldatum:..... Kontrollant:.....**

	Anm.	Kommentar	Åtgärd Datum
<p><b>1. UTRYMNINGSVÄGAR/NÖDUTGÅNGAR</b></p> <p>a) Dörrar skall vara lätt öppningsbara utan nyckel.  b) Ej blockerade eller uppställda.  c) Tydligt skyltade och belysning fungerar.  d) Nödbelysning i skyltarna fungerar.  e) Nödbelysningsarmaturerna fungerar.  f) Utrymningsplanen stämmer med verkligheten.</p>	<p>.....  .....  .....  .....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....  .....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....  .....  .....  .....</p>
<p><b>2. SLÄCKUTRUSTNING</b></p> <p>a) Handbrandsläckare/övrig släckutrustning på plats.  b) Manometernålen ”pekar på grönt”(trycksatt släckare).  c) Ej blockerad.  d) Upphängning, skyltning.  e) Funktionskontroll av inomhusbrandpost.</p>	<p>.....  .....  .....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....  .....  .....</p>
<p><b>3. BRANDLARM/UTRYMNINGSLARM</b></p> <p>a) Brandvarnare. Funktionskontroll.  b) Automatiskt brandlarm. Kontroll enl. journal.  c) Utrymningslarm. Funktionskontroll.  d) Manuella larmknappar, hela och fungerar.</p>	<p>.....  .....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....  .....</p>

<p><b>4. ÖVRIGA BRANDRISKER</b></p> <p>a) Belysning, ej blinkande lysrör.  b) Ordning och reda, städat inne/utemiljö.  c) Container/sopkärl (6m regeln).  d) El-ledningar och maskiner.  e) Kabelstegar, ingen förvaring ovanpå.  f) Elcentraler, ej brännbart materiel.  g) Driftrum, endast tillhörande materiel.  h) Truckladdning, Skyddsavstånd.  i) Placering av brandfarlig vara.</p>	<p>.....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....</p>
<p><b>5. BRANDCELLSGRÄNSER</b></p> <p>a) Genomföringar.  b) Dörrar med självstängare, tillhåll  c) Dörrar magnetuppställda, funktionsprov, tillhåll  d) Brandskjutportar, funktionsprov</p>	<p>.....  .....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....  .....</p>
<p><b>5. ÖVRIGA BRANDSKYDDSATGÄRDER</b></p> <p>a) Väggblandpost utomhus, funktionskontroll.  b) Brandspjäll, funktionskontroll.  c) Autom. Vattensprinkler. Kontroll enl. journal  d) Brandgasventilation/rökluckor, funktionskontroll.  b) Stigarledning.  c) Räddningsvägar.</p>	<p>.....  .....  .....  .....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....  .....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....  .....  .....  .....</p>
<p><b>6. SKYDDSUSTRUSTNING</b></p> <p>a) Förbandslåda.  b) Brandfilt.  c) Saneringsmtrl.</p>	<p>.....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....</p>
<p><b>7. ÅRLIG GENOMGÅNG</b></p> <p>a) Ansvar, org., utb., dok, ritning, rutiner, kontroll.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p><b>8. ÖVRIGT</b></p> <p>a).....  b).....  c).....</p>	<p>.....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....</p>	<p>.....  .....  .....</p>